

給水装置工事完成届

三井水道企業団 企業長 殿
 指定工事業業者 住所 福岡県小郡市松崎753-2
 氏名又は名称 三井水道工務店
 指定番号 (012345) 電話番号 0942 (72) 5100

令和 1年 3月 3日

下記の給水装置工事が 令和 1年 3月 1日 完成いたしましたのでお届けいたします。

申込者の氏名又は名称 水道 太郎
 給水装置所在地 福岡県小郡市松崎753-2
 施工完了年月日 令和 1年 3月 1日 主任技術者氏名 ○○ ○○ 印

添付書類 竣工図(A3) 位置図(A4) 一時使用の有無 審付採納の有無
 完成受付 使用材料一覧表 その他誓約書 有 () ・ 無 有 ・ 無

収入番号

丸印部分の記入を確認後、添付書類と共に工事完成後速やかに提出してください。

完成検査日	令和 年 月 日	手直し完了日	令和 年 月 日
手直し	有 ・ 無	再検査日	令和 年 月 日
手直し指示日	令和 年 月 日	検査日	

検査項目	検査内容・結果(検査員)	結果	検査項目	自主検査	検査結果(検査員)	結果
完成届		レ	弁栓状況	レ	位置・高さ・傾き・清掃	
竣工図	方位・オフセット・他	レ	メーター状況	レ		
使用材料一覧		レ	設置位置	レ	検針交換に支障(有・無)	
工事写真	配管状況・水圧試験・復旧状況	レ	取付方向	レ	正 ・ 逆 取付	
位置図		レ	水平設置	レ	水平 ・ 傾き	
水圧テスト	写真にて確認 ・ 現場確認	レ	口径確認	レ	φ13 ・ φ20 ()	
残塩検査	残塩濃度 ppm					

指摘事項

申込日 令和 1年 〇月 〇〇日

承認日	図面番号
令和 1年〇月〇〇日	××××

給水装置工事承認通知

この給水装置工事を下記の条件を付して承認する。
 三井水道企業団 企業長

承認条件	1. 給水装置工事の内容に変更が生じた場合には、再度事前に協議又は審査申込を行うこと。 2. 現地調査を行い、関係機関と十分に協議し施工すること。 3.
------	--

使用材料一覧表

外線(本管分岐点から止水栓まで)工事					内線(止水栓から下流側)工事				
名称・規格	単位	口径	数量	備考	名称・規格	単位	口径	数量	備考
サドル(鋳鉄用)	個	φ100×φ20	1		メーターボックス(地上式)	個		1	三井水道企業団指定品
JWWA 117					メーターバルブ	個	φ20	1	
割丁(用)	個	φ × φ			接合ユニオン	個	φ20	1	
ワッシャー(用)	個	φ × φ							
ポリエチレン二層管	m	φ20	5						
JIS K 6762									
L型分水ユニオン	個	φ20	1						
JWWA 116									
ユニオンバンド60°	個	φ20	1						
JWWA 116									
ユニオンバンド90°	個	φ							
JWWA 116									
ボール型止水栓	個	φ20	1						
止水栓ボックス	個		1						